



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Grudziądzu**

N.HŚ.903.1.21.2026
Grudziądz, 19 stycznia 2026 r.

Pan
Maciej Glamowski
Prezydent Grudziądz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

M.W.I.O sp. z o.o. Grudziądz
WPŁ 2026 -01- 19
L.dz. 152/2026-2026

IDS + LC
19 01

Dotyczy: ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Grudziądz na terenie Miasta Grudziądz za II półrocze 2025 r.

Szanowny Panie Prezydencie

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu dokonał analizy wyników badań zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu (przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu). Zestawienie sprawozdań zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	185/G/25/W/L.HŚ 185/G/25/W/L.M	01.07.2025 r.	Budynek mieszkalny ul. Kulerskiego 22
2.	186/G/25/W/L.HŚ 186/G/25/W/L.M	01.07.2025 r.	Stacja Uzdatniania Wody ul. Hallera 79, Grudziądz- woda uzdatniona



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu
ul. Kosynierów Gdyńskich 31, 86-300 Grudziądz
+48 56 45 178 10
adres e-mail: sekretariat.psse.grudziadz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-95433-70182-ABDBE-23

3.	5803/2025	14.07.2025 r.	Zbiorniki Wodne Os. Strzemięcín ul. Jackowskiego 52, Grudziądz
4.	5804/2025	14.07.2025 r.	Stacja podnoszenia ciśnienia- hydrofornia ul. Kalinkowa, Grudziądz
5.	5810/2025	14.07.2025 r.	Studnia wodomierzowa, ul. Pomorska, Grudziądz
6.	5813/2025	14.07.2025 r.	Zastępczy punkt czerpania wody ul. Mickiewicza 28/30, Grudziądz
7.	6337/2025 585753/25/GDY	04.08.2025 r.	Centralna Przepompownia ul. Waryńskiego 115, Grudziądz
8.	198/G/25/W/L.HŚ 198/G/25/W/L.M	05.08.2025 r.	Laboratorium Centralne ul. C. Skłodowskiej 9/11, Grudziądz
9.	199/G/25/W/L.HŚ 199/G/25/W/L.M	05.08.2025 r.	Stacja Uzdatniania Wody ul. Hallera 79, Grudziądz- woda uzdatniona
10.	6753/2025	18.08.2025 r.	Stacja Uzdatniania Wody ul. Hallera 79, Grudziądz- woda uzdatniona
11.	6756/2025	18.08.2025 r.	Zbiorniki wodne Cytadela ul. Czwartaków, Grudziądz
12.	6759/2025	18.08.2025 r.	Zbiorniki Wodne Os. Strzemięcín ul. Jackowskiego 52, Grudziądz
13.	6763/2025	18.08.2025 r.	Studnia wodomierzowa ul. Dębowa, Grudziądz
14.	207/G/25/W/L.HŚ 207/G/25/W/L.M	08.09.2025 r.	Zbiorniki wodne Cytadela ul. Czwartaków, Grudziądz
15.	208/G/25/W/L.HŚ 208/G/25/W/L.M	08.09.2025 r.	Stacja Uzdatniania Wody ul. Hallera 79, Grudziądz- woda uzdatniona
16.	7629/2025	15.09.2025 r.	Komora przed blokiem ul. Warszawska 21, Grudziądz
17.	7633/2025	15.09.2025 r.	Laboratorium Centralne ul. C. Skłodowskiej 9/11, Grudziądz

18.	7634/2025	15.09.2025 r.	Studnia wodomierzowa ul. Kwidzyńska, Grudziądz
19.	7636/2025	15.09.2025 r.	Studnia wodomierzowa ul. Warszawska, Grudziądz
20.	7639/2025	15.09.2025 r.	Budynek mieszkalny ul. Kulerskiego 22
21.	221/G/25/W/L.HŚ 221/G/25/W/L.M	23.09.2025 r.	Stacja Uzdatniania Wody ul. Hallera 79, Grudziądz- woda uzdatniona
22.	227/G/25/W/L.HŚ 227/G/25/W/L.M	07.10.2025 r.	Studnia wodomierzowa ul. Dębowa, Grudziądz
23.	228/G/25/W/L.HŚ 228/G/25/W/L.M	07.10.2025 r.	Stacja Uzdatniania Wody ul. Hallera 79, Grudziądz- woda uzdatniona
24.	8748/2025	20.10.2025 r.	Stacja Uzdatniania Wody ul. Hallera 79, Grudziądz- woda uzdatniona
25.	8749/2025	20.10.2025 r.	Szkoła Podstawowa nr 4- Owczarki ul. Jaśminowa, Grudziądz
26.	8750/2025	20.10.2025 r.	Centralna Przepompownia ul. Waryńskiego 115, Grudziądz
27.	8751/2025	20.10.2025 r.	Zbiorniki wodne Cytadela ul. Czwartaków, Grudziądz
28.	8754/2025	20.10.2025 r.	Zbiorniki Wodne Os. Strzemięcín ul. Jackowskiego 52, Grudziądz
29.	253/G/25/W/L.HŚ 253/G/25/W/L.M	18.11.2025 r.	Komora przed blokiem ul. Warszawska 21, Grudziądz
30.	254/G/25/W/L.HŚ 254/G/25/W/L.M	18.11.2025 r.	Stacja Uzdatniania Wody ul. Hallera 79, Grudziądz- woda uzdatniona
31.	9509/2025	17.11.2025 r.	Zbiorniki Wodne Os. Strzemięcín ul. Jackowskiego 52, Grudziądz
32.	9511/2025	17.11.2025 r.	Laboratorium Centralne ul. C. Skłodowskiej 9/11, Grudziądz

33.	9513/2025	17.11.2025 r.	Studnia wodomierzowa ul. Dębowa, Grudziądz
34.	9516/2025	17.11.2025 r.	Studnia wodomierzowa ul. Pomorska, Grudziądz
35.	9680/2025 931453/25/GDY	20.11.2025 r.	Stacja Uzdatniania Wody ul. Hallera 79, Grudziądz- woda uzdatniona
36.	10509/2025	15.12.2025 r.	Centralna Przepompownia ul. Waryńskiego 115, Grudziądz
37.	10510/2025	15.12.2025 r.	Zbiorniki wodne Cytadela ul. Czwartaków, Grudziądz
38.	10514/2025	15.12.2025 r.	Stacja podnoszenia ciśnienia- hydrofornia ul. Kalinkowa, Grudziądz
39.	10521/2025	15.12.2025 r.	Budynek mieszkalny ul. Kulerskiego 22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądz w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w roku sprawozdawczym pobrał 11 próbek wody. Badania wody zostały przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Grudziądz. Administrator wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał łącznie 28 próbek ze stacji uzdatniania wody i u odbiorców wody. Badania wody wykonywało Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądz oraz Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. zo.o. z Gdyni. Laboratoria te posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań.

Badania próbek wody wykonano w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, Enterokoki w 100 ml wody oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72h w 1 ml wody.

W zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, przewodność, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość, magnez, indeks nadmanganiowy, fluorki, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sól, siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, Σ WWA, antymon, chloroform, ogólny węgiel organiczny, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2 – dichloroetan, bromodichlorometan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan i pestycydy oraz ich sumę.

W opisywanym wyżej okresie sprawozdawczym woda charakteryzowała się stałą i dobrą jakością pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Wyniki wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, dokonując analizy wyników badań zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody za II półrocze 2025 r. **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczaną z wodociągu publicznego Grudziądz** na terenie Miasta Grudziądz, zarządzanego przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię sp. zo.o. przy ul. Mickiewicza 28/30 w Grudziądzu.

Z wyrazami szacunku

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grudziądzu

Beata Kruszka

Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat— (e-doręczenie)
2. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. zo.o.
ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz- (e-doręczenie)
3. a/a egz. nr 1

Sporządziła: AŁZ tel 564517827